



Số phiếu: 364/KSBTBN-N

SỐ PYC: 191/PYC-KSBTBN

Mã số mẫu: NS 25.364



PHIẾU KIỂM NGHIỆM

(Kết quả kiểm nghiệm chỉ có giá trị với mẫu đem thử)

1. Tên cơ sở: Công ty cổ phần đầu tư phát triển An Việt
2. Địa chỉ: Đường Lê Quang Đạo - Phường Đông Ngàn - TP Từ Sơn - tỉnh Bắc Ninh
3. Tên mẫu: Nước sạch
4. Địa điểm lấy mẫu: Tại trạm bơm 2
5. Ngày lấy mẫu: 30/6/2025
6. Ngày nhận mẫu: 30/6/2025
7. Mô tả mẫu: Thể tích mẫu 1000ml, đựng trong chai nhựa.
8. Thời gian kiểm nghiệm: 30/6/2025-14/7/2025
9. Thời gian lưu mẫu: Từ ngày nhận mẫu đến sau 2 ngày kể từ ngày hẹn trả kết quả kiểm nghiệm.
10. Kết quả kiểm nghiệm:

TT	Chỉ tiêu kiểm nghiệm	Phương pháp kiểm nghiệm	Đơn vị	Kết quả	QCVN 01:2018/ BYT
1.	Coliform**	ISO 9308-1:2014/Amd.1:2016	CFU/100ml	<1	<3
2.	Ecoli**	ISO 9308-1:2014/Amd.1:2016	CFU/100ml	<1	<1
3.	Hàm lượng Asen**	SMEWW 3030E:2023 SMEWW 3114B:2023	mg/L	KPH (LOD=0,001)	0,01
4.	Clo dư**	SMEWW 4500-CI G:2023	mg/L	0,617	0,2-1
5.	Độ đục**	SMEWW 2130B:2023	NTU	KPH (LOD=0,3)	2
6.	Màu sắc**	SMEWW 2120 C:2023	Pt-Co	KPH (LOD=3,00)	15

Ghi chú:

1. KPH - Không phát hiện (nghĩa là dưới ngưỡng phát hiện của phương pháp)

2. Chỉ tiêu đánh dấu (*) là chỉ tiêu đã được công nhận ISO/IEC 17025; Chỉ tiêu đánh dấu (**) là chỉ tiêu được thực hiện bởi nhà thầu phụ

BM04.01.TT09.KSBTBN

Trang: 1/2

Lần ban hành: 2/14.7.2025



SỞ Y TẾ BẮC NINH
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT BẮC NINH SỐ 2
Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường – Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 02223896925. Email: qlcl.cdcbacninh@gmail.com

Số phiếu: 364/KSBTBN-N

Số PYC: 191/PYC-KSBTBN

Mã số mẫu: NS 25.364

7.	Mùi,vị**	SMEWW 2150 B:2023 ; SMEWW 2160 B:2023	-	Không mùi, không vị.	Không có mùi vị lạ.
----	----------	---	---	-------------------------	------------------------

Bắc Ninh, ngày 14 tháng 7 năm 2025

KHOA QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
KIỂM NGHIỆM VÀ XÉT NGHIỆM

Ths. Ngô Thị Hồng



PHÓ GIÁM ĐỐC
BSCK II KHÔNG THỰC CHÍNH

Ghi chú:

- KPH - Không phát hiện (nghĩa là dưới ngưỡng phát hiện của phương pháp)
- Chỉ tiêu đánh dấu (*) là chỉ tiêu đã được công nhận ISO/IEC 17025; Chỉ tiêu đánh dấu (**) là chỉ tiêu được thực hiện bởi nhà thầu phụ

BM04.01.TT09.KSBTBN

Trang: 2/2

Lần ban hành: 2/14.7.2025

Được quét bằng CamScanner



Số phiếu: 63/KSBTBN-N

Số PYC: 191/PYC-KSBTBN

Mã số mẫu: NS 25.365



PHIẾU KIỂM NGHIỆM

(Kết quả kiểm nghiệm chỉ có giá trị với mẫu đem thử)

1. Tên cơ sở: Công ty cổ phần đầu tư phát triển An Việt
2. Địa chỉ: Đường Lê Quang Đạo - Phường Đông Ngàn - TP Từ Sơn - tỉnh Bắc Ninh
3. Tên mẫu: Nước sạch
4. Địa điểm lấy mẫu: Khu phố Lê Hồng Phong
5. Ngày lấy mẫu: 30/6/2025
6. Ngày nhận mẫu: 30/6/2025
7. Mô tả mẫu: Thể tích mẫu 1000ml, đựng trong chai nhựa.
8. Thời gian kiểm nghiệm: 30/6/2025-14/7/2025
9. Thời gian lưu mẫu: Từ ngày nhận mẫu đến sau 2 ngày kể từ ngày hẹn trả kết quả kiểm nghiệm.
10. Kết quả kiểm nghiệm:

TT	Chỉ tiêu kiểm nghiệm	Phương pháp kiểm nghiệm	Đơn vị	Kết quả	QCVN 01:2018/ BYT
1.	Coliform**	ISO 9308-1:2014/Amd.1:2016	CFU/100ml	<1	<3
2.	Ecoli**	ISO 9308-1:2014/Amd.1:2016	CFU/100ml	<1	<1
3.	Hàm lượng Asen**	SMEWW 3030E:2023 SMEWW 3114B:2023	mg/L	KPH (LOD=0,001)	0,01
4.	Clo dư**	SMEWW 4500-Cl G:2023	mg/L	0,594	0,2-1
5.	Độ đục**	SMEWW 2130B:2023	NTU	KPH (LOD=0,3)	2
6.	Màu sắc**	SMEWW 2120 C:2023	Pt-Co	KPH (LOD=3,00)	15

Ghi chú:

1. KPH - Không phát hiện (nghĩa là dưới ngưỡng phát hiện của phương pháp)
2. Chỉ tiêu đánh dấu (*) là chỉ tiêu đã được công nhận ISO/IEC 17025; Chỉ tiêu đánh dấu (**) là chỉ tiêu được thực hiện bởi nhà thầu phụ

BM04.01.TT09.KSBTBN

Trang: 1/2

Lần ban hành: 2/14.7.2025



SỞ Y TẾ BẮC NINH
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT BẮC NINH SỐ 2
Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường – Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 0223896925. Email: qlcl.cdcbacninh@gmail.com

Số phiếu: 365/KSBTBN-N

Số PYC: 191/PYC-KSBTBN

Mã số mẫu: NS 25.365

7.	Mùi, vị**	SMEWW 2150 B:2023 ; SMEWW 2160 B:2023	-	Không mùi, không vị.	Không có mùi vị lạ.
----	-----------	---	---	-------------------------	------------------------

Bắc Ninh, ngày 14 tháng 7 năm 2025

KHOA QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
KIỂM NGHIỆM VÀ XÉT NGHIỆM

Ths. Ngô Thị Hồng

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ



PHÓ GIÁM ĐỐC
BSCK II KHÔNG THỰC CHINH

Ghi chú:

1. KPH - Không phát hiện (nghĩa là dưới ngưỡng phát hiện của phương pháp)
2. Chỉ tiêu đánh dấu (*) là chỉ tiêu đã được công nhận ISO/IEC 17025; Chỉ tiêu đánh dấu (**) là chỉ tiêu được thực hiện bởi nhà thầu phụ

BM04.01.TT09.KSBTBN

Trang: 2/2

Lần ban hành: 2/14.7.2025



Số phiếu: 366/KSBTBN-N

Số PYC: 191/PYC-KSBTBN

Mã số mẫu: NS 25.366



PHIẾU KIỂM NGHIỆM

(Kết quả kiểm nghiệm chỉ có giá trị với mẫu đem thử)

- Tên cơ sở: Công ty cổ phần đầu tư phát triển An Việt
- Địa chỉ: Đường Lê Quang Đạo - Phường Đông Ngàn - TP Từ Sơn - tỉnh Bắc Ninh
- Tên mẫu: Nước sạch
- Địa điểm lấy mẫu: Khu phố Phù Lưu
- Ngày lấy mẫu: 30/6/2025
- Ngày nhận mẫu: 30/6/2025
- Mô tả mẫu: Thê tích mẫu 1000ml, đựng trong chai nhựa.
- Thời gian kiểm nghiệm: 30/6/2025-14/7/2025
- Thời gian lưu mẫu: Từ ngày nhận mẫu đến sau 2 ngày kể từ ngày hẹn trả kết quả kiểm nghiệm.
- Kết quả kiểm nghiệm:

TT	Chỉ tiêu kiểm nghiệm	Phương pháp kiểm nghiệm	Đơn vị	Kết quả	QCVN 01:2018/ BYT
1.	Coliform**	ISO 9308-1:2014/Amd.1:2016	CFU/100ml	<1	<3
2.	Ecoli**	ISO 9308-1:2014/Amd.1:2016	CFU/100ml	<1	<1
3.	Hàm lượng Asen**	SMEWW 3030E:2023 SMEWW 3114B:2023	mg/L	KPH (LOD=0,001)	0,01
4.	Clo dư**	SMEWW 4500-Cl G:2023	mg/L	0,239	0,2-1
5.	Độ đục**	SMEWW 2130B:2023	NTU	1,23	2
6.	Màu sắc**	SMEWW 2120 C:2023	Pt-Co	3,21	15

Ghi chú:

1. KPH - Không phát hiện (nghĩa là dưới ngưỡng phát hiện của phương pháp)

2. Chỉ tiêu đánh dấu (*) là chỉ tiêu đã được công nhận ISO/IEC 17025; Chỉ tiêu đánh dấu (**) là chỉ tiêu được thực hiện bởi nhà thầu phụ

BM04.01.TT09.KSBTBN

Trang: 1/2

Lần ban hành: 2/14.7.2025



SỞ Y TẾ BẮC NINH
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT BẮC NINH SỐ 2
Địa chỉ: Đường Nguyễn Quyền – Phường Võ Cường – Tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại: 02223896925. Email: qlcl.cdcbaclinh@gmail.com

Số phiếu: 366/KSBTBN-N

Số PYC: 191/PYC-KSBTBN

Mã số mẫu: NS 25.366

7.	Mùi, vị**	SMEWW 2150 B:2023 ; SMEWW 2160 B:2023	-	Không mùi, không vị.	Không có mùi vị lạ.
----	-----------	---	---	-------------------------	------------------------

Bắc Ninh, ngày 14 tháng 7 năm 2025

**KHOA QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
KIỂM NGHIỆM VÀ XÉT NGHIỆM**

Ths. Ngô Thị Hồng

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ



**PHÓ GIÁM ĐỐC
BSCK II KHÔNG THỰC CHÍNH**

Ghi chú:

1. KPH - Không phát hiện (nghĩa là dưới ngưỡng phát hiện của phương pháp)
2. Chỉ tiêu đánh dấu (*) là chỉ tiêu đã được công nhận ISO/IEC 17025; Chỉ tiêu đánh dấu (**) là chỉ tiêu được thực hiện bởi nhà thầu phụ

BM04.01.TT09.KSBTBN

Trang: 2/2

Lần ban hành: 2/14.7.2025